

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51,
e-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
e-mail: ugpnkarelia@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. 769272, факс 769272, тел. доверия 79-99-99,
e-mail: ondpz@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 252/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
Петрозаводского городского округа "Средняя общеобразовательная школа
№ 46" (далее - МОУ "Средняя школа № 46"), ОГРН 1031000003308, ИНН
1001035054, адрес местонахождения: 185016, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, бул. Интернационалистов, д. 2.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республики Карелия Бахилина Дениса Рудольфовича

№ 252 от "27" октября 2021 года в период с "10" ноября 2021 г. по "19" ноября 2021 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного
пожарного надзора)

Проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал(и) представитель(и) контролируемого лица:

Леонова Наталья Владимировна, и.о. директора МОУ "Средняя школа № 46".

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<p>При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)) на объекте защиты не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности.</p> <p>1. Шлейфы АУПС выполнены без обеспечения требуемой достоверности передачи информации и непрерывного автоматического контроля их исправности (на пожарный пост с дежурным персоналом не поступает информация об исправности шлейфов);</p> <p>2. Не обеспечена работоспособность кабельных линий АУПС и СОУЭ при пожаре (кабельные линии во всем здании кроме коридоров 1 и 2 этажа выполнены не огнестойкими кабелями);</p> <p>3. Над эвакуационными выходами из помещений раздевалок спортивных залов № 1 и № 2, а также коридора, разделяющего их, отсутствуют световые табло «Выход»;</p> <p>4. Отсутствует оповещение людей о пожаре в помещении столовой.).</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее - ППР в РФ) пункт 54 «... При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, ...».</p> <p>(1. Основание: Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1, ст. 82; ст. 83; (далее – ФЗ-123); СП 484.1311500.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 5.12 «ППКП и ППУ, функциональные модули индикации и управления, ИБЭ следует устанавливать в помещении пожарного поста. Допускается установка указанных устройств в других помещениях при одновременном выполнении условий: а) обеспечение указанными устройствами уровня доступа 2 (для лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта, т.е. лиц, уполномоченных на принятие решений по изменению режимов и состояний работы технических средств) и уровня доступа 3 (для лиц, осуществляющих техническое обслуживание и наладку СПА объекта); б) обеспечение передачи всех извещений, предусмотренных указанными устройствами, на пожарный пост с целью отображения световой индикации и звуковой сигнализации, а также обеспечения функций ручного управления, регламентируемых национальными и межгосударственными стандартами. При отсутствии на объекте круглосуточного пребывания дежурного персонала требования к пожарному посту предъявляются только в части, касающейся помещения и размещения оборудования в нем.» п. 5.17 «Линии связи между компонентами СПА, а также линии формирования сигналов управления инженерными системами объекта необходимо выполнять с условием обеспечения автоматического контроля их исправности. Допускается линии формирования сигналов управления инженерными системами выполнять без автоматического контроля их исправности при условии выполнения данных линий нормально-замкнутыми.»;</p> <p>2. Основание: ФЗ-123 ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 82; ст. 83; СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» п. 6.4 «Работоспособность электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабелей в соответствии с</p>	01.11.2022	

	<p>ГОСТ 31565 (за исключением электропроводок по 6.3 настоящего свода правил) и способом их прокладки» п. 6.5 «Время работоспособности электропроводки в условиях пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316»;</p> <p>3. Основание: ФЗ-123 ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 82; ст. 83; СП 3.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 5.3 «Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей "Выход"»;</p> <p>4. Основание: ФЗ-123 ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 84, ч. 4. «В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. Световые оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта.»)</p>	
--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Шахов Евгений Александрович, дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Леонова Наталья Владимировна,
и.о. директора МОУ "Средняя школа № 46"

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Леон

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575789

Владелец Кормакова Анастасия Викторовна

Действителен с 29.03.2022 по 29.03.2023